



## VKF Anerkennung Nr. 31249

**Inhaber /-in**  
FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3  
5505 Brunegg  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
FeuerschutzTeam AG  
5505 Brunegg  
Schweiz

**Gruppe** 241 - Brandschutztüren

**Produkt** FST BRANDABSCHNITTSTOR 68MM MIT SERVICETÜR 1FLG. EI30

**Beschreibung** Tür aus Hartholzrahmen, Steinwollplatte FLUMROC TYP 3 (50mm, 60kg/m<sup>3</sup>), beidseitig abgedeckt mit MDF (8mm), D=66mm, stumpf, KERAFIX FLEXPAN 200- und Gummidichtung, mit/ohne Servicetür

**Anwendung** EI 30  
Bgepr=3450mm, Hgepr=3968mm  
MBW//LBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** IBS, Linz: Prüfbericht '318030604-1 ' (13.06.2018), Gutachterliche Stellungnahme '318042604-1,Rev1' (20.02.2020)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1; EN 1634-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 03.09.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 01.07.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

## ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Türarten zulässig.

### Drehflügeltüren

- Grössenveränderungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

## WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

### Konstruktionen aus Holz

- Die Dicke der Türflügel darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.
- Die Dicke und/oder die Rohdichte des Türflügels dürfen/darf vergrössert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtgewichtszunahme nicht grösser als 25% ist.
- Für plattenförmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von der geprüften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.
- Die Querschnittsmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dürfen/darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.

### Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.
- Dekorative Beschichtungen und Holzfuerniere mit einer Dicke bis 1.5mm dürfen auf die Oberfläche (jedoch nicht an den Rändern) von hölzernen Drehflügeltüren, die das Wärmedammkriterium I erfüllen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen sowie brennbare dekorative Beschichtungen über 1.5mm Dicke sind für Türflügel nicht zulässig.



## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachtliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 318042604-1, Rev1 vom 20.02.2020

- Tabelle 5

Lichtes Durchgangsmass Tür

Tür 1-flg.: Bmax=3450mm Hmax=3968mm

Tür 1-flg. klappbar: Bmax=4600mm Hmax=3968mm

Tür 1-flg. faltbar: Bmax=4223mm Hmax=3393mm

Vertikaler Zusammenschluss mit Trennwand Feuerschutzteam VKF Nr:

19163, 24544, 19161, 19162, 20364, 20366, 21800, 21815, 25127, 26341, 26342, 26370, 27334, 27335, 27351, 30181

Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 – 4.4.7, Stand Mai 2015

Zargen:

Blockrahmen, Blendrahmen, ohne Zarge

Flügelausführung

Mittellage Eigenbau 66mm: Flumroc Typ 3 (50mm)

Mittellage Eigenbau 68mm: Flumroc Typ 3 (40mm), beidseitig abgedeckt mit Sperrholzplatte Pappel (6mm)

Holzarten Zargen und Einleimer: Laubhölzer  $\geq 450\text{kg/m}^3$  (ohne Buche)

Servicetür mit/ohne Verglasung

Lichtes Durchgangsmass: Bmax=1437mm, Hmax=2530mm

Verglasung:

Fireswiss Foam 30-15 und 30-19: Lmax=1890mm, Amax=1.36m<sup>2</sup>

Pyranova S2.0 und S.2.1: Lmax=1890mm, Amax=1.36m<sup>2</sup>

Aufdoppelungen

Holz oder Platten der RF1:  $\geq 16\text{mm}$

Schutzplatten Metall:  $\geq 1.5\text{mm}$

Verstelleinheit

- Weitere Ausführungen siehe Gutachtliche Stellungnahme