



## VKF Anerkennung Nr. 31461

**Inhaber /-in**  
swisspor AG  
Bahnhofstrasse 50  
6312 Steinhausen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
swisspor Romandie SA  
1618 Châtel-St-Denis  
Schweiz

**Gruppe** 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

**Produkt** SWISSPORTERA / SWISSPORTERA WHITE

**Beschreibung** Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf mineralischer Aussenwand (Feuerwiderstand EI 30-RF1) oder Holzbauweise (Feuerwiderstand EI 30 oder mit BSP 30-RF1):  
- Wärmedämmung: Mehrschichtplatte EPS/PH, D=20-400mm  
- Grundputz: armiert, D≥3mm  
- Deckschicht: Putze D≥1,5mm und "harte" Beläge  
- Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

**Anwendung** Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe  
ohne Beherbergungsbetriebe [a].  
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers.

**Unterlagen** MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2020-0001.01' (09.06.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0001.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlegensfeld: Ergänzung 'Niederschrift PB 01' (15.03.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0267.01' (18.06.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0267.01a' (09.06.2020), Ergänzung 'Niederschrift PB 02' (19.03.2020), Gutachten 'GA 11-14-2019' (15.11.2019), Gutachten 'GA-08-03-2020-1' (10.11.2020), Gutachten 'GA-08-04-2020-1' (10.11.2020); Herstellerin: System-Beschreibung 'swissporTERRA, intern, V10' (10.11.2020)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Brandverhalten siehe Anwendung

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 18.12.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 11.07.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

