



Reconnaissance AEAI N° 31461

Titulaire
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Suisse

Fabricant
swisspor Romandie SA
1618 Châtel-St-Denis
Suisse

Groupe 162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit SWISSPORTERA / SWISSPORTERA WHITE

Description Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure minérale (résistance au feu EI 30-RF1) ou construction en bois (résistance au feu EI 30 ou avec panneau antifeu 30-RF1):
- Isolation: Plaque multi-couches EPS/PH, E=20-400mm
- Enduit de fond: armé, E≥3mm
- Crépi de finition: enduit E≥1,5mm et couches "dures"
- Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

Utilisation Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a].
Construction selon descriptif par écrit du requérant.

Documentation MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2020-0001.01' (09.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0001.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlegensfeld: Complément 'Niederschrift PB 01' (15.03.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0267.01' (18.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0267.01a' (09.06.2020), Complément 'Niederschrift PB 02' (19.03.2020), Expertise 'GA 11-14-2019' (15.11.2019), Expertise 'GA-08-03-2020-1' (10.11.2020), Expertise 'GA-08-04-2020-1' (10.11.2020); Herstellerin: Description du système 'swissporTERRA, intern, V10' (10.11.2020)

Conditions d'essai AEA

Appréciation Réaction au feu voir utilisation

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 18.12.2025
Remplace l'attestation du 11.07.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

