



VKF Anerkennung Nr. 31512

Inhaber /-in

Siedler Alarm GmbH
Hungerbühlstrasse 23
8500 Frauenfeld
Schweiz

Hersteller /-in

TELENOT ELECTRONIC GMBH
73434 Aalen
Deutschland

Gruppe

601 - Brandmeldesysteme

Produkt

Brandmeldesystem hifire® 4000 BMT

Beschreibung

Brandmeldesystem bestehend aus:
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
- automatischen Brandmeldern
- Handfeuermeldern
- Ein-/Ausgabemodulen
- Alarmgeber

Anwendung

Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen

VDS, Köln: Zertifikat 'S 218002' (07.02.2025); VDS, Köln: Prüfbericht '170699-AU01+BZ01-PB01' (27.08.2020), Prüfbericht '191465-AU01+SPB04-PB01' (22.09.2020), Prüfbericht '210807-AU01+BZA03-PB01' (31.08.2021), Prüfbericht '230351-AU01+BZA01-PB01' (16.05.2023), Prüfbericht '240697-AU01+BZA03-PB01' (25.10.2024)

Prüfbestimmungen

EN 54-13

Beurteilung

Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

03.07.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Komponenten

Brandmeldezentrale

Brandmeldezentrale hifire 4400	Telenot Electronic GmbH	EN 54-2, EN 54-4
--------------------------------	-------------------------	------------------

Energieversorgungseinrichtung

4466	Panasonic Fire & Security	EN 54-2, EN 54-4
------	---------------------------	------------------

Feuerwehrbedienteil

FBA-CH seriell / FBA40000-Plus-ZT	IFAM Sicherheitstechnik	SN 054002
-----------------------------------	-------------------------	-----------

Optischer Rauchmelder

4401IT	Telenot Electronic GmbH	EN 54-7, EN 54-17
--------	-------------------------	-------------------

Mehrkriterienmelder

4400IT	Telenot Electronic GmbH	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, -54-29
--------	-------------------------	------------------------------------

Wärmemelder

4409	Panasonic Cororations	EN 54-5
WMX5000	Minimax GmbH & Co. KG	EN 54-5

Flammenmelder

IR 16519, 16579, 16589	FFE Limited	EN 54-10
IR/UV 16521, 16591	FFE Limited	EN 54-10

Handfeuermelder

4443T-R	Telenot Electronic GmbH	EN 54-11, EN 54-17
4439	Panasonic Fire & Security	EN 54-11, EN 54-17

Eingangs- /Ausgangsgeräte

4461	Panasonic Eco Solutions	EN 54-17, EN 54-18
4462	Panasonic Eco Solutions	EN 54-17, EN 54-18
Uni Vario KMX5000 RK	Minimax GmbH & KG	EN 54-18

Alarmgeber akustisch, -optisch

4487	Panasonic Eco Solutions	EN 54-3, EN 54-17
4480	Panasonic Eco Solutions	EN 54-17, EN 54-23
4481	Panasonic Eco Solutions	EN 54-17, EN 54-23
4482	Panasonic Eco Solutions	EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
4479	Panasonic Corporation	EN 54-3
Symphoni	Eaton Electrical Products	EN 54-3
Symphoni HO	Eaton Electrical Products	EN 54-3
Roshni LP	Eaton Electrical Products	EN 54-3
Solista LX Wall	Eaton Electrical Products	EN 54-3
Squashni	Eaton Electrical Products	EN 54-3