



VKF Anerkennung Nr. 32253

Inhaber /-in
Insulation Solutions BV
Minossraat 40
5048 CK Tilburg
Netherlands

Hersteller /-in
Insulation Solutions BV
5048 CK Tilburg
Netherlands

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt SONOREX 33/30

Beschreibung Abschlusselement aus Mineralwollplatten ULTIMATE (D=2x30mm, RD=140kg/m³), beidseitig abgedeckt mit Alu-Folie gitterverstärkt (D=1.2-1.5mm, 100g/m²), Kerndämmung mit Mineralwolle ULTIMATE (D=6mm, RD=23kg/m³), Fugen und Abschlüsse mit FIRESEAL CF verklebt, D=76mm

Anwendung EI 30-RF1 (Abschlusselement ohne Massefolie)
EI 30 (Abschlusselement mit Massefolie)
Hgepr=600mm
Anschluss vertikal: MBW/MBW mit geringer RD;
horizontal: MBW/MBW mit geringer RD /LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen Efectis Nederland, Bleiswijk: Prüfbericht '2013-Efectis-R0563a[Rev.2](E)' (11.2020); Peutz bv, Mook: Prüfbericht 'Y1635-1E-RA-001' (18.08.2021), Prüfbericht 'Y1636-1E-RA-001' (18.08.2021), Gutachten 'C1935-2E-RA-002' (18.08.2021)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.09.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32253

Inhaber /-in: Insulation Solutions BV

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 07.09.2022

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, Peutz bv Mook, C 1935-2E-RA-002 vom 18.08.2021

- Reduzierung der Höhe und Breite der Elemente
- Unbegrenzte Verlängerung der Länge Elemente
- Erhöhung des Element Hmax=900mm
- Element mit einer oder mehreren Lagen Massefolie SONOREX EASYMASS (D=5mm, 5kg/m²)
- Klebesystem auch mit PROMASEAL AG
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten