



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzbauvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 33498

Inhaber /-in

Steinbacher Dämmstoff GmbH
Salzburger Strasse 35
6383 Erpfendorf
Austria

Hersteller /-in

Steinbacher Dämmstoff GmbH
6383 Erpfendorf
Austria

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt STEINWOOL ISOLIERSCHALE

Beschreibung Rohrdämmung aus Steinwolle, D=30-70mm, RD=80kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '324041902-01' (20.06.2024), Prüfbericht '324041902-2' (20.06.2024),
Klassifizierungsbericht '324041902_A' (20.06.2024), Schreiben '32104206' (23.01.2025)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2L-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 27.02.2025
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler