

## Numero FAQ: 15-019

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 15-15 / Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti tagliafuoco

Cifra, Capoverso: [3.7](#)

Tema: Calcolo delle superfici dei compartimenti tagliafuoco

Data della decisione: 02.07.2015

#### Domanda:

In base alla direttiva sono da presentare le prove per i compartimenti tagliafuoco nelle costruzioni artigianali ed industriali, i quali hanno una superficie attinente al compartimento tagliafuoco oltre i 3'600 m<sup>2</sup>.

La nota esplicativa antincendio 115-03 "Valutazione delle dimensioni dei compartimenti tagliafuoco" è stata invalidata con l'introduzione delle nuove prescrizioni antincendio 2015. Una nuova nota esplicativa con adeguamento alle attuali prescrizioni antincendio in vigore non è finora avvenuta.

Può sempre ancora essere impiegata la nota esplicativa antincendio 115-03 come prova per la valutazione delle dimensioni dei compartimenti tagliafuoco nelle costruzioni artigianali ed industriali, a condizione che le disposizioni secondo le attuali prescrizioni antincendio 2015 in riguardo alla protezione delle persone e del vicinato (lunghezze delle vie di fuga e distanze di sicurezza con all'occorrenza misure sostitutive) vengano rispettate?

Se no, quali procedure di prova devono essere presentate per formare compartimenti tagliafuoco più grandi?

#### Risposta comitato PA:

La nota esplicativa antincendio 115-03 'Valutazione delle dimensioni dei compartimenti tagliafuoco' non è coordinata con i requisiti delle PA 2015 e non può quindi essere usata come prova. Si rimanda alla DA 27-15.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**