

## Numero FAQ: 15-006

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 15-15 / Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti

Cifra, Capoverso: [3.7.1, tabella 1](#)

Tema: Solette in un fabbricato a due piani con una superficie totale dei piani di al massimo 2'400 m<sup>2</sup>

Data della decisione: 05.03.2015

#### Domanda:

Secondo la nota in calce 5 della tabella 1, la resistenza al fuoco della struttura portante in un fabbricato a due piani di altezza ridotta con una superficie totale dei piani di al massimo 2'400 m<sup>2</sup> può essere ridotta di 30 minuti.

Questo significa che la struttura portante non ha più alcuna resistenza al fuoco.

Nelle solette formanti compartimenti tagliafuoco è tuttavia richiesta una resistenza al fuoco REI 30.

Siamo dell'opinione che si tratti di una contraddizione.

#### Risposta comitato PA:

Nella colonna "Solette" la nota in calce [5] / l'indicazione viene completata come segue:

"Se per tali fabbricati non ci sono requisiti di resistenza al fuoco per la struttura portante R, la resistenza al fuoco minima della soletta formante compartimento tagliafuoco ammonta a EI 30 (eccetto nelle attività di alloggio [c])".

Completare la colonna "Solette formanti compartimenti tagliafuoco", alla riga 1 e 4 con la nota in calce [5].

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione**

**Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET**

**FAQ resa pubblica**