

## Numero FAQ: 16-001

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.5.2, capoverso 3](#)

Tema: Requisiti alle pareti esterne presso le scale esterne

Data della decisione: 15.01.2015

#### Domanda:

Nel capoverso vengono posti requisiti alla parete esterna, se la distanza dalla scala esterna alla facciata <1.2 m. Nel capoverso b la parete esterna deve essere costituita da materiali da costruzione RF1. Di conseguenza la costruzione completa della parete esterna, cioè l'involucro e la finitura del fabbricato (inclusa la coibentazione) deve consistere di materiali da costruzione RF1?

#### Risposta comitato PA:

Cfr. 2.5.2, cpv. 3:

Nell'area delle scale esterne:

- a) le pareti esterne devono avere una resistenza al fuoco minima EI 30 (vetrate e porte E 30), oppure
- b) i sistemi di rivestimento per pareti esterne devono essere costituiti da materiali da costruzione RF1 (incluse vetrate e porte).

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima  
revisione**

**Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET**

**FAQ resa pubblica**