

Numéro FAQ: 16-009

Prescriptions de protection incendie AEAI, édition 2015

Directive de protection incendie 16-15 / Voies d'évacuation et de sauvetage

Chiffre, alinéa: [2.5.5](#)
Thème: Fermeture antipanique EN 1125
Date de la décision: 16.03.2015

Question:

Dans le titre du deuxième alinéa, les normes SN EN 1125 et prEN 13637 sont évoquées pour les fermetures antipanique. Ne devrait-il pas plutôt s'agir de la norme prEN 13633 ?

Réponse de la CPPI:

Non. Les propositions de normes prEN 13633:2009-04 et prEN 13637:2009-04 ont été réunies dans le projet final de la norme FprEN 13637:2014.

Dans l'annexe à la page 20, à l'exemple correspondant à la norme EN 1125, la norme prEN 13633 a été remplacée en deux endroits par prEN 13637.

Correction (prévue 2016)

FAQ publiée