

Numero FAQ: 16-009

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.5.5](#)

Tema: Chiusura antipanico EN 1125

Data della decisione: 16.03.2015

Domanda:

Nel titolo del secondo capoverso riguardante le chiusure antipanico per le porte vengono menzionate le norme SN EN 1125 e prEN 13637. Non dovrebbe essere la prEN 13633?

Risposta comitato PA:

No. Nella bozza finale della FprEN 13637:2014 sono state riassunte le bozze delle norme prEN 13633:2009-04 e prEN 13637:2009-04.

Nell'appendice a pagina 20 nell'esempio secondo EN 1125, la prEN 13633 sostituisce in due posti la prEN 13637.

Correzione (previsto 2016)

FAQ resa pubblica