

FAQ-Nummer: 16-009

Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015

Brandschutzrichtlinie 16-15 / Flucht- und Rettungswege

Ziffer, Absatz [2.5.5](#)
Thema: Panikverschluss EN 1125
Beschlussdatum: 16.03.2015

Frage:

Im Titel des zweiten Absatzes sind bei Paniktürverschlüssen die SN EN 1125 und prEN 13637 erwähnt. Sollte es nicht prEN 13633 heissen?

Antwort ABSV:

Nein. Im Schlusssentwurf der FprEN 13637:2014 wurden die Normentwürfe prEN 13633:2009-04 und prEN 13637:2009-04 zusammengefasst.

Im Anhang auf Seite 20, beim Beispiel nach EN 1125, wird die prEN 13633 an zwei Stellen durch prEN 13637 ersetzt.

Korrektur (vorgesehen 2016)

FAQ öffentlich publiziert