

## Numero FAQ: 16-014

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

#### Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso [3.5.1, capoverso 2](#)  
Tema: Gradini singoli nelle vie di fuga orizzontali  
Data della decisione: 28.05.2015

#### **Domanda:**

I gradini singoli nelle vie di fuga orizzontali (con locali a grande concentrazione di persone) non sono ammessi. È consentita una successione di almeno tre gradini.

La DA 16-15, cifra 2.4.7 dice: a livello del suolo sono richiesti per la calcolazione della larghezza delle uscite 0.60 m ogni 100 persone e attraverso le scale 0.60 m ogni 60 persone.

Al di fuori di un fabbricato esistente (differenza dal terreno) i tre scalini nella via di fuga devono essere considerati come scala oppure possono essere inclusi nella calcolazione della larghezza delle uscite a livello del suolo con 0.60 m ogni 100 persone?

#### **Risposta comitato PA:**

A livello del suolo non significa attraverso le scale oppure gradini singoli.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**