

Numero FAQ: 17-001

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 17-15 / Segnalazione delle vie di fuga Illuminazione di sicurezza Alimentazione

Cifra, Capoverso: [2.2 - Appendice](#)
 Tema: Requisiti per i locali di vendita
 Data della decisione: 19.02.2015

Domanda:

Nell'appendice alla cifra 2.2 (tabella a pagina 10) viene richiesto, che i locali di vendita nell'ambito della segnalazione delle vie di fuga e dell'illuminazione di sicurezza sono parificati ai locali con grande concentrazione di persone ed ai negozi di vendita.

Come è definito esattamente un locale di vendita? È necessaria una certa grandezza minima, risp. una certa concentrazione di persone minima, prima di poter parlare di un locale di vendita?

Un'indicazione è data dalla DA 15-15 "Distanze antincendio, strutture portanti, compartimenti tagliafuoco" nella cifra 3.7.1, nelle tabelle:

- Scuola
- Locali di vendita
 (superficie compartimento tagliafuoco
 $\leq 1'200 \text{ m}^2$ e concentrazione di persone
 ≤ 300 individui)
- Parcheggio [3]

Come è formulato nelle PA2015 non sarebbero per esempio necessarie in una sala per cinema con 300 persone, né l'illuminazione di sicurezza né la segnalazione delle vie di fuga, per contro il piccolo salone da parrucchiere dovrebbe essere dotato di segnali di soccorso con l'illuminazione di sicurezza nonché l'illuminazione di sicurezza nel locale e nelle vie di fuga.

Risposta comitato PA:

La definizione "locali di vendita" deve essere cancellata dalla tabella nell'appendice alla cifra 2.2, nella riga "Edifici con locali a grande concentrazione di persone, negozi e locali di vendita" e deve essere elencata con "Edifici industriali ed artigianali". (Inoltre il termine obsoleto "Edifici con locali a grande concentrazione di persone" deve essere sostituito con "Locali con grande concentrazione di persone").

Definizione:

I locali di vendita sono locali che servono per la vendita di merci, tuttavia a causa della loro grandezza non rientrano sotto le definizioni "Locali con grande concentrazione di persone" né "Negozi di vendita" e devono avere più di una via di fuga.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica