

## FAQ-Nummer: 17-001

### Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015

### Brandschutzrichtlinie 17-15 / Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung

Ziffer, Absatz: [2.2 - Anhang](#)  
 Thema: Anforderungen bei Verkaufsräumen  
 Beschlussdatum: 19.02.2015

#### Frage:

Im Anhang zu Ziffer 2.2 (Tabelle Seite 9) wird verlangt, dass Verkaufsräume in Punkte Fluchtwegkennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung den Räumen mit grosser Personenbelegung und den Verkaufsgeschäften gleich gestellt sind.

Wie ist der Verkaufsraum genau definiert? Ist eine gewisse Mindestgrösse, bzw. eine gewisse Mindest-Personenbelegung notwendig, bevor man von einem Verkaufsraum spricht?

Einen Hinweis gibt die BSR 15-15 „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ in Ziffer 3.7.1, Tabellen:

- Schule
- Verkaufsräume  
 (Brandabschnittsfläche  $\leq 1'200 \text{ m}^2$  und Personenbelegung  $\leq 300$  Personen)
- Parking [3]

So wie die BSV2015 es formulieren, würde beispielsweise der Kinosaal mit 300 Personen weder Sicherheitsbeleuchtung noch Fluchtwegkennzeichnung benötigen, der kleine Coiffeursalon hingegen müsste mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen sowie Sicherheitsbeleuchtung im Raum und in den Fluchtwegen ausgerüstet werden.

#### Antwort ABSV:

Die Bezeichnung „Verkaufsräume“ ist in der Tabelle im Anhang zu Ziffer 2.2 in der Zeile „Bauten mit Räumen mit Grosser Personenbelegung, Verkaufsgeschäfte und Verkaufsräume“ zu streichen und bei „Industrie- und Gewerbebauten“ aufzuführen. (Zudem ist der veraltete Begriff „Bauten mit Räumen mit grosser Personenbelegung“ durch „Räume mit grosser Personenbelegung“ zu ersetzen.)

Definition: Verkaufsräume sind Räume, welche dem Verkauf von Waren dienen, jedoch von deren Grösse her weder unter die Definition „Räume mit grosser Personenbelegung“ noch „Verkaufsgeschäfte“ fallen und über mehr als einen Fluchtweg verfügen müssen.

**Antrag an IOTH zur Änderung bei nächster Revision**

**Ohne Rechtskraft bis Verabschiedung durch das IOTH**

**FAQ öffentlich publiziert**