

## Numero FAQ: 18-001

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 18-15 / Dispositivi di spegnimento

Cifra, Capoverso: [2](#)  
Tema: Numero di estintori  
Data della decisione: 02.02.2016

#### Domanda:

La nuova norma di protezione antincendio pone delle domande inerenti al numero degli estintori. La nuova norma PA risp. direttiva richiedono notoriamente meno dispositivi con estintori.

Come ci si comporta con i fabbricati che sono stati costruiti ancora secondo le precedenti norme delle PA? Può il proprietario/gestore basarsi sul parere che secondo la nuova norma egli deve avere nessuno o meno estintori portatili oppure posti fissi di spegnimento di prima?

#### Risposta comitato PA:

Anche nelle vecchie PA il numero dei mezzi di spegnimento non era regolamentato in modo esaustivo. Se un numero esatto di mezzi di spegnimento e/o la loro collocazione è stata esplicitamente disposta, devono essere rispettate pure le condizioni del permesso di costruzione cresciuto in giudicato. Semplicemente per il fatto che le PA 2015 siano entrate in vigore, non significa che le misure disposte e passate in giudicato diventino nulle. Una riduzione del numero dei mezzi di spegnimento richiede una verifica da parte dell'autorità della protezione antincendio competente, la quale con un'aggiunta al permesso di protezione antincendio deve approvare questa riduzione.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**