

## Numero FAQ: 21-003

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 21-15 / Impianti d'evacuazione di fumo e calore

Cifra, Capoverso: [3.2, tabella](#)

Tema: Impianti EFCV nei negozi di vendita su più piani in collegamento aperto

Data della decisione: 05.03.2015

#### Domanda:

Secondo la tabella alla cifra 3.2 "Impianti senza comprova delle prestazioni", l'impianto EFCv non è ammesso nei negozi di vendita e nei locali di vendita su più piani in collegamento aperto.

Nella tabella dell'appendice alla cifra 3.2, si evince alla cifra [3] in calce che gli impianti EFCv sono ugualmente possibili nei locali e nei negozi di vendita su più piani oltre 3'600 m<sup>2</sup>.

Si tratta di una contraddizione siccome l'affermazione nella tabella dell'appendice non corrisponde con l'affermazione nella tabella alla cifra 3.2.

L'impianto EFCv chiaramente non va in questa geometria del fabbricato e questa destinazione d'uso.

#### Risposta comitato PA:

Nella tabella dell'appendice alla cifra 3.2, la nota in calce [3] nella colonna EFCv deve essere cancellata e deve essere inserita nelle colonne EFCn e EFCm.

**Correzione (previsto 2016)**

**FAQ resa pubblica**