

---

## FAQ-Nummer: 23-004B

### Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015

### Brandschutzrichtlinie 23-15 / Beförderungsanlagen

Ziffer, Absatz: [Allgemein](#)  
Thema: Revision der BSR 23-15  
Beschlussdatum: 02.02.2016

---

#### Frage:

Die BSR 23-15 wurde am 18. September 2014 durch das IOTH genehmigt und ist seit dem 01. Januar 2015 in Kraft.

Die Einflüsse auf die Aufzugsindustrie aufgrund der neuen Anforderungen sind sehr gross. So betrifft es einige Komponenten die aufgrund von Baumusterprüfungen nicht einfach den Anforderungen von der VKF angepasst werden können.

Parallel zu den neuen VKF Anforderungen wurden und werden neue harmonisierte Normen publiziert, die ebenfalls die Überarbeitung der Baumusterprüfungen zufolge haben.

Eine Überarbeitung der Produkte für die Einhaltung der VKF Anforderungen und neue Normen benötigt eine harmonisierte Übergangszeit, die alle Prozessschritte wie Entwicklung, Prüfung, Herstellung, Installation etc. berücksichtigen.

Wäre aus den oben genannten Gründen eine Überarbeitung der BSR 23-15 unter Berücksichtigung der SN EN 81-20/-50, SN EN 81-72 & SN EN 81-73 angemessen?

---

#### Antwort ABSV:

Eine Überarbeitung der gesamten BSR 23-15 wird mittelfristig vorgesehen (Inkrafttreten ca. 2019).

**Erläuterung / Interpretation**

**FAQ öffentlich publiziert**