
Numero FAQ: 23-002

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [3.6](#)

Tema: Piani interrati

Data della decisione: 05.03.2015

Domanda:

Le chiuse devono essere realizzate anche con un unico piano interrato?

Osservazione: Nelle direttive in francese, tedesco e italiano si legge sempre « Piani interrati » (plurale).

Risposta comitato PA:

No. Se un ascensore conduce in un solo piano interrato, la porta del vano dell'ascensore può condurre direttamente in un'unità di destinazione d'uso (locali aziendali, di deposito, ecc.). La porta del vano dell'ascensore deve comunque avere la resistenza al fuoco richiesta secondo la cifra 3.4, capoverso 2.

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima
revisione**

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica