

FAQ-Nummer: 23-002

Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015

Brandschutzrichtlinie 23-15 / Beförderungsanlagen

Ziffer, Absatz [3.6](#)
Thema: Untergeschosse
Beschlussdatum: 05.03.2015

Frage:

Müssen die Schleusen auch bei einem einzigen Untergeschoss ausgeführt werden?

Bemerkung: In den Richtlinien in Französisch, Deutsch und Italienisch steht immer « Untergeschosse » (Plural).

Antwort ABSV:

Nein. Führt ein Aufzug nur in ein Untergeschoss, darf die Aufzugsschachttüre direkt in eine Nutzungseinheit (Betriebs-, Lagerräume usw.) führen. Dabei muss die Aufzugsschachttüre über den gemäss Ziffer 3.4, Absatz 2, erforderlichen Feuerwiderstand aufweisen.

Antrag an IOTH zur Änderung bei nächster Revision

Ohne Rechtskraft bis Verabschiedung durch das IOTH

FAQ öffentlich publiziert