

Numero FAQ: 25-011

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 25-15 / Impianti tecnici d'aerazione

Cifra, Capoverso: [3.6](#)

Tema: Apparecchi di condizionamento dell'aria

Data della decisione: 06.11.2015

Domanda:

Cosa si intende per apparecchio di condizionamento dell'aria e dispositivo di recupero del calore? Come devono essere realizzati dal punto di vista della protezione antincendio tecnica?

L'interpretazione attuale è un'allontanamento dall'esposizione risp. dall'interpretazione esistente.

Essa corrisponderebbe ad un ostacolo nel mercato, dal momento che vieterebbe ca. il 70% degli attuali apparecchi di condizionamento dell'aria per gli impianti negli appartamenti singoli.

Risposta comitato PA:

Richiesta all'AIET per la modifica della DA 25-15, cifra 3.6, capoverso 2:

Gli apparecchi di condizionamento dell'aria e le componenti devono essere in materiale da costruzione RF1. Le piccole componenti (per es. gli ugelli dei lavatori d'aria) **nonché gli apparecchi di condizionamento dell'aria** e gli apparecchi di recupero del calore, utilizzati in un solo compartimento tagliafuoco o compartimento d'aerazione, sono permessi almeno in materiali da costruzione RF3.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica