

Numero FAQ: 25-014

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 25-15 / Impianti tecnici d'aerazione

Cifra, Capoverso: [3.7.1, capoverso 2a](#)

Tema: Materiale dei sistemi di distribuzione dell'aria

Data della decisione: 24.08.2016

Domanda:

Secondo la DA 25-15 cifra 3.7.1 capoverso 2a, i condotti d'aerazione possono essere almeno in materiali da costruzione RF3, se essi sono realizzati all'interno del compartimento tagliafuoco di compartimenti d'aerazione allacciati in unità d'uso amministrative, unità di destinazione d'uso di locali scolastici e appartamenti. In base agli schemi nell'appendice alla cifra 3.8.2, i rispettivi condotti d'aerazione sono però disegnati trasversalmente ai compartimenti tagliafuoco in materiali da costruzione RF3.

Cosa vale effettivamente?

Risposta comitato PA:

All'interno del compartimento d'aerazione nelle unità d'uso amministrative, unità di destinazione d'uso di locali scolastici e appartamenti, i condotti d'aerazione possono essere almeno in materiali da costruzione RF3 (cr) indipendentemente dalla formazione del compartimento tagliafuoco.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica