

Numero FAQ: 25-009

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 25-15 / Impianti tecnici d'aerazione

Cifra, Capoverso: [3.8.2 - Appendice \(p. 19\)](#)

Tema: Dispositivo di rivelazione di fumo

Data della decisione: 16.03.2015

Domanda:

Nel grafico dell'appendice alla cifra 3.8.2 alla pagina 19 viene richiesto un dispositivo di rivelazione del fumo con il rimando alla cifra 3.6.6. Siccome viene aerato solamente un compartimento d'aerazione (viene menzionato così anche nel commento), il dispositivo di rivelazione di fumo non sarebbe nemmeno necessario. Si dovrebbe perciò cancellare dallo schizzo la denominazione "dispositivo di rivelazione di fumo" e modificare rispettivamente il commento.

Risposta comitato PA:

L'indicazione è corretta. Nello schizzo interessato devono essere cancellate ambedue le denominazioni 'dispositivo di rivelazione di fumo'.

Nel commento il secondo capoverso deve essere modificato come segue:

Gli apparecchi di condizionamento dell'aria coprono **rispettivamente** un compartimento d'aerazione e **non** devono perciò essere provvisti presso il raccordo per l'espulsione dell'aria di un dispositivo di rivelazione di fumo, il quale in caso di innesco disinserisce l'impianto d'aerazione (secondo la cifra 3.6, capoverso 6).

Correzione (previsto 2016)

FAQ resa pubblica