
Numero FAQ: 107-002

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco note esplicative

107-15 / Installazione temporanea d'impianti a gas liquefatto

Cifra, Capoverso [3.2, capoverso b](#)

Tema: Installazione temporanea d'impianti a gas liquefatto - progetti - obbligo di annuncio

Data della decisione: 28.05.2015

Domanda:

Alla cifra 3.2, capoverso b viene menzionato un peso di 1'000 kg per bombole collegate ad una batteria di bombole.

Qui non viene spiegato se il valore indicato si riferisce al peso dell'impianto con le bombole o se si tratta del peso complessivo del gas liquefatto.

Alla cifra 3.8 viene indicato un peso netto. Da ciò deduco: il peso del gas liquefatto senza la struttura e senza le bombole.

Risposta comitato PA:

1'100 kg netto.

Correzione (previsto 2016)

FAQ resa pubblica