



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / articolo 42 / cifra 1 e 2

Tema: Superficie del piano determinante per il numero di vani scale necessario

Data: 17.06.2005 / 1. modificazione 17.11.2009

No. 1-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

La superficie del piano determinante per il necessario numero di vani scale corrisponde alla superficie lorda computabile (a livello cantonale regolamentata diversamente), oppure essa è generalmente quella che racchiude la superficie del terreno comprese le superfici della costruzione inclusi i balconi, logge ecc.?

Risposta:

Nelle prescrizioni antincendio AICAA all'art. 42 cpv. 1, 2 e 4 ed all'art. 52 cpv. 2 della norma antincendio, così come pure alle cifre 3.4.1 e 5.1.1 delle direttive antincendio "Vie di fuga e di soccorso" per "superficie lorda del piano" s'intende la proiezione normale della struttura della costruzione sul terreno determinante nelle sue dimensioni a livello orizzontale – compresi parti della costruzione e annessi sporgenti. Superfici sotto le gronde sono da computare quando esse superano le misure ammesse per parti della costruzione sporgenti (osservare la regolamentazione cantonale).