



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 01-03 /articolo 48 / capoverso 1 e 2

Tema: Porte scorrevoli azionabili manualmente in piccoli locali a bassa concentrazione di persone e senza pericoli particolari

Data: 02.05.2007

No. 01-005i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

In che genere di locali si possono installare delle porte scorrevoli azionabili manualmente?

Risposta:

Le porte sulle vie di fuga devono poter essere riconosciute sempre come tali, esse devono potersi aprire rapidamente in direzione di fuga, senza far ricorso a mezzi ausiliari, e devono poter essere utilizzate in modo sicuro.

Le porte a due battenti che non si aprono in direzione di fuga, sono autorizzate unicamente per i piccoli locali a bassa concentrazione di persone e senza pericoli particolari.

Sono considerati piccoli locali a bassa concentrazione di persone, i locali con una superficie massima di 30 m², nei quali si trattengono generalmente solo alcune persone, ossia non più di sei persone contemporaneamente.

Sono considerati locali che non presentano un particolare pericolo d'incendio gli uffici, i locali nei quali sono eseguiti i lavori di controllo o i lavori di montaggio semplici e i locali di stoccaggio senza sostanze pericolose.

Nei piccoli locali a bassa concentrazione di persone e senza pericoli particolari, si possono installare porte scorrevoli azionabili manualmente.