



## FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

- 
- |                                           |                                          |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norme | <input type="checkbox"/> Directive       | <input type="checkbox"/> Répertoire           |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 1-03/article 70

Thème: Chargés de sécurité

Date: 08.07.2008

No 1-011f

---

### Publication:

- |                                           |                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

---

### Question:

Des chargés de sécurité doivent être désignés et formés lorsque les dangers d'incendie, le taux d'occupation, le genre ou la taille des bâtiments, les installations ou l'exploitation le demandent.

Existe-t-il des valeurs indicatives quant à la nécessité de désigner des chargés de sécurité dans le domaine de la protection incendie ?

### Réponse:

Lors de l'élaboration des prescriptions de protection incendie, il n'a pas été possible de s'accorder sur des valeurs indicatives communes. Pour cette raison, l'énumération ci-après a valeur de recommandation. Les valeurs doivent être adaptées en fonction de l'état d'une construction ou d'une installation, des dangers d'incendie existants, etc. Les chargés de sécurité dans le domaine de la protection incendie sont notamment nécessaires pour :

- Les établissements hébergeant plus de 100 hôtes, patients ou occupants.
- Les grands magasins ayant une surface de vente supérieure à 2'400 m<sup>2</sup>.
- Les bâtiments et ouvrages dont les locaux sont prévus pour plus de 500 occupants.
- Les entreprises dans lesquelles sont manipulées ou stockées de grandes quantités de matières dangereuses.
- Les bâtiments industriels, artisanaux, administratifs et pour entreprises quand la somme des surfaces des compartiments coupe-feu dépasse 10'000 m<sup>2</sup>.
- Les bâtiments et ouvrages complexes ou de taille importante dans lesquels l'asservissement et la mise en marche en temps utile d'équipements de protection incendie techniques et en matière de construction, ainsi que d'équipements techniques du bâtiment, sont nécessaires en cas d'incendie.