



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin.      | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio  | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / Articolo 70

Tema: Necessità di incaricati della sicurezza

Data: 08.07.2008

No. 1-011i

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

### Domanda:

Se pericoli di incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, è necessario designare e istruire alcuni incaricati della sicurezza, scelti fra i rappresentanti della gestione aziendale.

Esistono valori indicativi riguardo la necessità di incaricati di sicurezza per la protezione antincendio?

### Risposta:

Durante la stesura delle norme antincendio non è stato possibile accordarsi su valori indicativi comuni. Il seguente elenco funge quindi da raccomandazione. I valori devono essere modificati in base alle condizioni di un edificio o di un impianto, il rischio d'incendio attuale ecc... Gli incaricati di sicurezza per la protezione antincendio sono particolarmente necessari per:

- Attività di alloggio con più di 100 ospiti, pazienti e occupanti.
- Negozi e grandi magazzini con una superficie di vendita superiore a 2'400 m<sup>2</sup>.
- Edifici e impianti con concentrazione di persone superiore a 500 persone.
- Aziende nelle quali si depositano sostanze pericolose in grandi quantità o nelle quali si manipola questo tipo di sostanze.
- Edifici industriali, commerciali, adibiti a ufficio e amministrazione se la somma delle superfici dei compartimenti tagliafuoco è superiore a 10'000 m<sup>2</sup>.
- Edifici grandi o complessi nei quali, in caso d'incendio, deve essere garantita l'attivazione e messa in funzionamento tempestiva di dispositivi di protezione antincendio edilizi e tecnici e di impianti tecnici interni completi.