



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norme | <input type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 1-03 / art. 36 et art. 53

Thème: Exigences de protection incendie pour les cours intérieures

Date: 30.01.2009

No 1-012f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

Question:

Les autorités de protection incendie ne traitent pas toutes de la même manière les cours intérieures non couvertes. D'où notre question : les dispositions de la note explicative de protection incendie « Cours intérieures couvertes » – et en particulier celles du chiffre 1.5, type C (cour intérieure couverte, ouverte en haut) – sont-elles applicables par analogie aux bâtiments, ouvrages et installations avec des cours intérieures non couvertes.

Réponse:

Rien ne s'oppose à l'application par analogie du chiffre 1.5 de la note explicative de protection incendie « Cours intérieures couvertes » aux bâtiments, ouvrages et installations avec des cours intérieures non couvertes.