



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / art. 36 e art. 53

Tema: Requisiti tecnici di protezione antincendio dei cortili interni

Data: 30.01.2009

No. 1-012i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Esistono vari tipi di valutazione dei cortili interni senza copertura da parte delle autorità antincendio. Si chiede quindi se le disposizioni della nota esplicativa "Edifici a corte", soprattutto quelle della cifra 1.5 "Corte di tipo C" (corte aperta sopra) –possano essere adottate per analogia anche a edifici e impianti con cortili interni senza copertura.

Risposta:

Nulla si oppone all'applicazione per analogia delle disposizioni della cifra 1.5 della nota esplicativa "Edifici a corte" per corti e impianti con cortili interni senza copertura.