



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 1-03 / Art. 36 und Art. 53

Thema: Brandschutztechnische Anforderungen an Innenhöfe

Datum: 30.01.2009

Nr. 1-012d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Die Beurteilung von Innenhöfen ohne Überdachung durch die Brandschutzbehörden erfolgt unterschiedlich. Es wird deshalb gefragt, ob die Bestimmungen der Brandschutzerläuterung „Aatriumbauten“ – insbesondere diejenigen der Ziffer 1.5 „Atrium Typ C“ (Atrium oben offen) – sinngemäss auch für Bauten und Anlagen mit Innenhöfen ohne Überdachung angewendet werden können.

Antwort:

Einer sinngemässen Anwendung der Bestimmungen von Ziffer 1.5 der Brandschutzerläuterung „Aatriumbauten“ für Bauten und Anlagen mit Innenhöfen ohne Überdachung steht nichts entgegen.