



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 13-03 / Cifra 5.2

Tema: Esigenze per i rivestimenti di soffitti delle autorimesse

Data: 24.11.2005

No. 13-004i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Secondo la cifra 5.2, tabella "requisiti di comportamento al fuoco" per i rivestimenti dei soffitti nelle autorimesse fino a 2400 m², uno strato isolante BKZ 4.1 può essere utilizzato con un rivestimento BKZ 4.2 (rivestimento dello strato di isolamento). Il rivestimento dello strato isolante non dovrebbe essere incombustibile?

Risposta:

Come da nota a piè di pagina 2 i requisiti per i rivestimenti dello strato di isolamento termico dipendono dall'uso e dalle dimensioni delle costruzioni, degli impianti oppure dei compartimenti tagliafuoco. Per gli autosili e le autorimesse destinate agli autoveicoli si reputa necessario un rivestimento incombustibile dell'intercapedine (0.5 mm di spessore) dello strato di isolamento termico combustibile.