



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm         | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input type="checkbox"/> Brandschutz Erläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe          | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 13-03 / Ziffer 5.2

Thema: Anforderungen an Deckenverkleidungen von Autoeinstellhallen

Datum: 12.01.2006

Nr. 13-004d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

Gemäss Ziffer 5.2, Tabelle „Anforderungen an das Brennverhalten“ kann für Deckenverkleidungen in Autoeinstellhallen bis 2400 m<sup>2</sup>, eine Dämmschicht mit BKZ 4.1 mit einer Verkleidung (Abdeckung der Dämmschicht) mit BKZ 4.2 verwendet werden. Müsste die Abdeckung der Dämmschicht nicht nichtbrennbar sein?

### Antwort:

Gemäss Fussnote 2 richten sich die Anforderungen an die Abdeckung der Wärmedämmschicht nach Nutzung und Grösse von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten. Für Parkhäuser und Einstellräume für Motorfahrzeuge wird eine nichtbrennbare hohlraumfreie Abdeckung (0.5 mm dick) der brennbaren Wärmedämmschicht als notwendig erachtet.