



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 13-03, cifra 5

Tema: Rivestimenti combustibili su materiali incombustibili

Data: 23.11.2006

No. 13-006i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nelle disposizioni concernenti il campo di applicazione diretto della EN 1634-1 „Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura, parte 1: Porte e chiusure resistenti al fuoco“ viene regolamentato, quali rivestimenti decorativi sono ammessi sulle porte tagliafuoco esaminate. Nella EN 1364-1 „Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti, parte 1: Muri“ non viene menzionato niente concernente il campo di applicazione diretto.

Risposta:

A differenza di quanto previsto per le porte tagliafuoco EI 30, le pareti e le solette delle classi di resistenza al fuoco REI 30 (icb) e EI 30 (icb) possono essere realizzate solo parzialmente con materiali da costruzione combustibili; non devono infiammarsi in superficie durante l'esame di 30 minuti.

Dipende dall'utilizzo, se le pareti e le solette resistenti al fuoco possono avere sul lato interno rivestimenti combustibili (ad esempio perline in legno). Questo viene regolamentato nella direttiva antincendio „Utilizzo di materiali da costruzione combustibili“, cifra 5.

Se in relazione all'uso è obbligatoria una superficie incombustibile (ad esempio nelle vie di fuga), sono ammessi come rivestimenti unicamente vernici, tappezzerie, fogli per impiallacciatura e simili, a condizione che lo spessore non superi 0.6 mm.