



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 13-03 / Ziffer 4

Thema: Brandschutzanforderungen an Balkonanbauten bei mehrgeschossigen Bauten und Anlagen bis zur Hochhausgrenze

Datum: 08.07.2008

Nr. 13-012d

Publikation an:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Frage:

Sind bei mehrgeschossigen Gebäuden bis zur Hochhausgrenze Balkonanbauten ohne Fluchtwegfunktion aus brennbarem Material zulässig? Was für brandschutztechnische Anforderungen sind zu erfüllen?

Antwort:

Das Material von Balkonanbauten an mehrgeschossigen Gebäuden bis zur Hochhausgrenze muss mindestens die gleichen Anforderungen erfüllen wie die äusserste Schicht der Fassadenverkleidung. An den Feuerwiderstand der tragenden Konstruktion werden keine Anforderungen gestellt.

Werden an Fassaden von Gebäuden mit vier und mehr Geschossen Balkone aus brennbarem Material angebaut, so sind im Einvernehmen mit der Brandschutzbehörde analog wie bei brennbaren Fassadenverkleidungen nach anerkanntem Stand der Technik (z.B. Lignum-Dokumentation Brandschutz, Aussenwände – Konstruktion und Bekleidung) Massnahmen zu treffen, die eine Brandausbreitung über mehrere Geschosse einschränken.

Werden Balkonanbauten eingewandert und als Räume genutzt (z.B. Wintergärten), sind zusätzlich die entsprechenden Anforderungen an tragende und raumabschliessende Bauteile zu erfüllen.