



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 14-03 / chiffre 3.3 / alinéa 4b et chiffre 4.1

Thème: Résistance au feu exigée pour le niveau supérieur des bâtiments élevés

Date: 18.02.2005

No 14-001f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

Question:

Chiffre 3.3, alinéa 4b :

Aucune exigence n'est posée à la résistance au feu des systèmes porteurs pour:

b le niveau supérieur de bâtiments, ouvrages et installations à plusieurs étages.

Chiffre 4.1

Les systèmes porteurs des bâtiments élevés doivent être construits avec une résistance au feu R 90 (icb).

Le chiffre 3.3, alinéa 4b, vaut-il également pour les bâtiments élevés?

Réponse:

Oui, le chiffre 3.3, alinéa 4b, s'applique également aux bâtiments élevés.