



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 14-03 / cifra 3.3 / punto 4b e cifra 4.1

Tema: Esigenze poste per la resistenza al fuoco dell'ultimo piano di edifici alti

Data: 18.02.2005

No. 14-001i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Cifra 3.3, punto 4b

Non sono poste alcune esigenze alla resistenza al fuoco per le strutture portanti degli ultimi piani di costruzioni ed impianti a più piani.

Cifra 4.1

Strutture portanti per edifici alti devono essere costruite con resistenza al fuoco R 90 (icb).

La cifra 3.3, punto 4b, fa stato anche per i edifici alti?

### Risposta:

La cifra 3.3, punto 4b è applicabile anche per i edifici alti.