



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm         | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzlerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe          | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 14-03 / Ziffer 3.3 / Absatz 4b und Ziffer 4.1

Thema: Anforderung an den Feuerwiderstand oberstes Geschoss im Hochhaus

Datum: 18.02.2005

Nr. 14-001d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

Ziffer 3.3, Absatz 4b

Keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Tragwerken werden gestellt bei:

b dem obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten und Anlagen.

Ziffer 4.1

Tragwerke von Hochhäusern sind mit Feuerwiderstand R 90 (nbb) zu erstellen.

Gilt Ziffer 3.3, Absatz 4b auch für Hochhäuser?

### Antwort:

Ziffer 3.3, Absatz 4b gilt auch für Hochhäuser.