



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 15-03 / cifra 3.8.1 / capoverso 4 e cifra 3.8.3 / capoverso 1

Tema: Impianti di smaltimento per la biancheria in case unifamiliari

Data: 05.04.2006

No. 15-005i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Secondo la cifra 3.8.1, capoverso 4, gli impianti di smaltimento di case unifamiliari possono essere in materiale combustibile con indice di combustibilità 4.2. Secondo la cifra 3.8.3, capoverso 1, i locali di raccolta e i locali in cui vengono depositati container per la biancheria devono essere costruiti con resistenza al fuoco non inferiore a EI 30 (icb). Questo requisito è valevole anche per l'impianto di smaltimento per la biancheria in una casa unifamiliare?

### Risposta:

Per una casa unifamiliare non vengono richiesti requisiti antincendio per i locali di raccolta e i locali in cui vengono depositati container per la biancheria.

Restano riservati i casi in cui il locale di raccolta o il locale con i container deve essere resistente al fuoco per altri motivi (ad es. locale per gli impianti di riscaldamento, garage).