



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 15-03 / cifra 3.3.6 / capoverso 2

Tema: Requisiti per tetti a falde sfalsate con impiego di vetrate antincendio

Data: 15.08.2007

No. 15-010i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Secondo la direttiva antincendio "Distanze di sicurezza / Compartimenti tagliafuoco", nei muri tagliafuoco con finestre senza resistenza al fuoco, la falda del tetto più bassa deve essere costruita in un raggio definito con una resistenza al fuoco EI 30 (icb) risp. EI 30. Com'è la situazione, se viene costruita una finestra antincendio EI 30? In questo caso si può rinunciare ai provvedimenti antincendio nella falda più bassa?

Risposta:

Se viene costruita una vetrata fissa, omologata dall'AICAA, del gruppo no. 222 del registro della protezione antincendio come apertura per la finestra, si può rinunciare alla resistenza al fuoco EI 30 (icb) rispettivamente EI 30 (con tipo di costruzione combustibile) nella falda del tetto più bassa.