



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 15-03 / cifra 3.10.1 / nota a piè pagina[4]

Tema: Progetto edilizio di protezione antincendio - edifici industriali e commerciali

Data: 27.11.2007

No. 15-011i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Perché nella nota a piè pagina [4] non è compreso il fondamento della cifra 3.4.1 per edifici ed impianti con strutture non infiammabili in base al quale il grado di resistenza al fuoco EI 30 è sufficiente fino a 1200 m<sup>2</sup> (non infiammabile)?

### Risposta:

Si modifica la nota a piè pagina nel modo seguente:

[4] Per gli edifici e gli impianti fino a 600 m<sup>2</sup> con struttura infiammabile è sufficiente un grado di resistenza al fuoco di EI 30, per edifici ed impianti fino a 1200 m<sup>2</sup> con struttura non infiammabile è sufficiente un grado di EI 30 (non infiammabile).

La correzione verrà registrata nel BSVonline ed in una ristampa.