



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm        | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe          | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 15-03 / Ziffer 3.10.1 / Fussnote [4]

Thema: Bauliches Brandschutzkonzept - Industrie- und Gewerbebauten

Datum: 27.11.2007

Nr. 15-011d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

Wieso wird in Fussnote [4] der Grundsatz von Ziffer 3.4.1 für Bauten und Anlagen mit nbb Tragwerken nicht übernommen, wonach bis 1200 m<sup>2</sup> EI 30 (nbb) ausreicht?

### Antwort:

Die Fussnote wird wie folgt geändert:

[4] Bei Bauten und Anlagen bis 600 m<sup>2</sup> mit bb Tragwerk genügt Feuerwiderstand EI 30, bei Bauten und Anlagen bis 1200 m<sup>2</sup> mit nbb Tragwerk genügt EI 30 (nbb).

Die Korrektur erfolgt im BSVonline und bei einem Nachdruck.