



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 15-03/chiffre 3.1.3

Thème: Murs coupe-feu - trous de liaison dans les parois en béton

Date: 26.02.2008 / 08.02.2011

No 15-013f

Publication:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Question:

Existe-t-il des prescriptions ou des directives au sujet de l'obturation des trous de liaison faits dans les parois coupe-feu en béton ?

Réponse:

Les trous de liaison dans les parties de construction en béton formant compartiment coupe-feu doivent être remplis de matériaux incombustibles ou obturés par des tampons en matière synthétique.