



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 15-03 / cifra 3.1.3

Tema: Muri tagliafuoco - fori in pareti di calcestruzzo

Data: 26.02.2008 / 08.02.2011

No. 15-013i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Esiste un qualche tipo di norma/direttiva che regola la chiusura dei fori nelle pareti tagliafuoco di calcestruzzo?

### Risposta:

I fori d'armatura negli elementi tagliafuoco in calcestruzzo devono essere riempiti con materiale non infiammabile oppure chiusi mediante tappi in materiale sintetico.