



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 15-03 / Ziffer 3.1.3

Thema: Brandmauern - Bindlöcher in Betonwänden

Datum: 26.02.2008 / 08.02.2011

Nr. 15-013d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Gibt es irgendwelche Vorschriften/Richtlinien welche das Schliessen der Bindlöcher in Beton-Brandschutzwände regeln.

Antwort:

Bindlöcher in brandabschnittsbildenden Betonbauteilen sind mit nichtbrennbarem Material auszustopfen oder mit Kunststoffzapfen zu verschliessen.