



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 16-03, chiffre 3.5.4

Thème: Coursives extérieures et balcons de fuite

Date: 08.03.2005

No 16-001f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

Question:

Comment faut-il traiter les coursives extérieures et les balcons de fuite?

La distance à parcourir sur les coursives extérieures et les balcons de fuite est-elle à prendre en compte de la même manière que la longueur d'un couloir servant de voie d'évacuation ou peut-on la négliger?

Réponse:

Les coursives extérieures et les balcons de fuite doivent être traités de la même manière que les couloirs servant de voie d'évacuation.