



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporto antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03, cifra 3.5.4

Tema: Balconi di fuga e ballatoi

Data: 08.03.2005

No. 16-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Come sono considerati i balconi di fuga ed i ballatoi?

La lunghezza dei balconi di fuga o dei ballatoi, è considerata come la lunghezza della via di fuga in un corridoio di fuga oppure essa può essere trascurata sui balconi di fuga o sui ballatoi?

Risposta:

I balconi di fuga ed i ballatoi sono equiparati ai corridoi che servono da vie di fuga.