



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 16-03, Ziffer 3.5.4

Thema: Fluchtbalkone und Laubengänge

Datum: 08.03.2005

Nr. 16-001d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Wie werden Fluchtbalkone und Laubengänge behandelt?

Wird die Gehweglänge auf dem Fluchtbalkon oder im Laubengang gleich wie die Fluchtweglänge in einem Fluchtkorridor behandelt oder kann man die Gehweglänge auf dem Fluchtbalkon oder im Laubengang vernachlässigen?

Antwort:

Fluchtbalkone und Laubengänge sind den Fluchtkorridoren gleichgestellt.