



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03 / cifra 4.1.1 / capoverso 6

Tema: Uscita separata nei vani scale di sicurezza

Data: 13.03.2006

No. 16-005i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

I vani scale di sicurezza che collegano più piani interrati devono essere dotati, al piano dell'uscita dell'edificio, di una uscita che conduca direttamente all'esterno, separata dalla via di fuga proveniente dai piani superiori.

Come deve essere realizzata la separazione? E' sufficiente un semplice corrimano o ci deve essere una parete resistente al fuoco?

Risposta:

Lo scopo della cifra 4.1.1 cpv. 6 è di separare, nei vani scale continui, le vie di fuga dei piani interrati da quelle dei piani superiori. In questo modo viene impedita la propagazione del fumo nei vani scale in vicinanza del piano dell'entrata. I vani scale provenienti dai piani interrati e i vani scale provenienti dai piani superiori devono entrambi disporre di una uscita separata che conduca all'esterno. La separazione con un corrimano non raggiunge lo scopo.