



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03 / cifra 4.1.1 / punto 3

Tema: Stabili multipiano - uscita sul tetto dalle trombe delle scale di sicurezza

Data: 27.11.2007

No. 16-011i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Negli stabili multipiano le trombe delle scale di sicurezza devono avere un'uscita sul tetto. Che finalità si nasconde dietro questa esigenza?

Se sono necessarie diverse trombe delle scale di sicurezza, devono tutte essere munite di un'uscita sul tetto?

Risposta:

In caso d'incendio, l'uscita sul tetto serve ai vigili del fuoco nell'ambito del loro intervento e non ad evacuare le persone sul tetto.

Generalmente, negli stabili multipiano i vigili del fuoco non possono raggiungere la superficie del tetto con i loro mezzi (p.e. auto pompa serbatoio, autoscala). È quindi necessario realizzare un'uscita sulla superficie del tetto per i vigili del fuoco nelle trombe delle scale di sicurezza.

Negli stabili multipiano si tiene conto da un lato della maggiore difficoltà di evacuazione delle persone e dall'altro della maggiore difficoltà di lavoro dei vigili del fuoco per il numero maggiore di trombe delle scale rispetto agli edifici d'altezza normale. Le trombe delle scale vengono protette dall'infiltrazione di fumo e calore con provvedimenti speciali. Inoltre, per garantire una maggiore velocità dello spegnimento delle fiamme, negli edifici multipiano vengono costruiti anche ascensori speciali per i vigili del fuoco.

Nel caso che siano necessarie diverse trombe delle scale di sicurezza, saranno le autorità antincendio a stabilire se ognuna deve essere munita di un'uscita sul tetto. È però necessario che abbiano un'uscita sul tetto almeno le trombe delle scale di sicurezza che sono state costruite insieme a un ascensore per i vigili del fuoco.